

V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu:

**PODZEMNÍ SÍTĚ
NADZEMNÍ SÍTĚ
STANICE**

V případě podzemních energetických vedení je povinností stavebníka před započatím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytýčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. § 46 (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1. Přibližný průběh tras Vám zasíláme v příloze, v trase kabelového vedení může být uloženo i několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je nutné požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře (Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Toto vyjádření je platné je 1 rok od 15.6.2012.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

*Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák.č.458/00 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu. V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) **zakázáno:***

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,*
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,*
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,*
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,*
- e) vysazovat porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.*

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) Zákona č.458/00 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- 1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.*
- 2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.*
- 3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb.*
- 4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektována a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN-EN 50341-1,2, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050, a ČSN 33 2000-5-52.*
- 5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a.s. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.*
- 6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s*

- provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510.
 8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu (příslušný provozní útvar ČEZ Distribuce, a.s.) vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si ČEZ Distribuce, a.s. právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
 9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
 10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
 11. Každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s. musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na poruchovou linku tel. 840 850 860 nebo zákaznickou linku tel. 840 840 840).
 12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
 13. Po dokončení stavby ČEZ Distribuce, a.s. nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se jedná o práce v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce, a.s.. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude ČEZ Distribuce, a.s. provádět na základě souhlasu s činností v tomto ochranném pásmu.
- Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
pro vodiče bez izolace 7 metrů, (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994) pro vodiče s izolací základní 2 metry, pro závěsná kabelová vedení 1 metr,
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů, (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994)

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) **zakázáno**:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/00 Sb.

Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenosti dané v ČSN 33 3301.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2

metry (dle ČSN EN 50110-1)

2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny její části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod., přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50 110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1. až 4., je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl. č. 50/79 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí, ...) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné o to požádat

do 25. dne měsíce $m-2$ před požadovaným termínem na měsíc m . V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních elektrických stanic a dále stanice s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 10 metrů.
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry,
- d) u vestavěných el. stanic 1 m od obestavění,

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) **zakázáno:**

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/00 Sb.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

1. Provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemních vedení).
2. Skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí.

3. Umísťovať antény, reklamy, ukazatele apod.
4. Zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

9. Budou splněny podmínky **Severomoravských vodovodů a kanalizací a.s.**, uvedené ve stanovisku **zn. 9773/V012585/2012/PA ze dne 2.10.2012:**

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby na pozemcích dle zákresu v předložené situaci, k.ú. Darkovičky, Markvartovice a Šilheřovice dojde ke střetu se zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to s vodovodem DN 200 PVC. Upozorňujeme na stávající hydranty, která jsou chráněny bet. Skružemi – viz orientační zákres v mapové příloze.

Připomínky k předložené projektové dokumentaci:

- *Vzhledem ke kolizi cyklostezky s vodovodem DN 200 PVC (cca v km 0,317), kde je naržen živičný povrch, požadujeme povrch cyklostezky v tomto místě řešit jako rozebíratelný, a to dle níže uvedených podmínek*
- *Dále upozorňujeme, že vzhledem ke kolizi cyklostezky se stávajícími hydranty, které jsou chráněny skružemi bude nutno v případě výškové úpravy terénu provést výměnu těchto hydrantů. Toto bude provedeno na náklady investora stavby cyklostezky.*

Podmínky týkající se umístění a přípravy stavby:

- *Zákres dotčených zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto před zahájením projekčních prací nutno požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky vodovod – středisko vodovodních sítí Opava, tel. Č.: 553699131.*
- *V místech kolize řešených úprav a vodovodu SmVaK Ostrava a.s. bude v rozsahu ochranného pásma zařízení SmVaK Ostrava a.s. povrch rozebíratelný, uložený do pískového lože, bez podkladní desky. Ochranné pásmo je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu:*
 - *U vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m.*
- *Celková konstrukční vrstva nových zpevněných ploch místech kolize s vodovodem (včetně jeho ochranného pásma) nepřesáhne 40 cm a v průběhu výstavby se nesníží stávající krytí vodovodního potrubí o více než 40 cm.*
- *Obrubníky zpevněných ploch požadujeme osadit min. 0,5 m od líce stěny potrubí SmVaK Ostrava a.s.*
- *V případě nedodržení předchozích bodů tohoto stanoviska požadujeme provedení přeložky vodovodu výměny potrubí vodovodu v původní trase z materiálu tvárná litiny na základě smlouvy o zabezpečení přeložky vodního díla z důvodu investiční výstavby. Smlouvu nutno uzavřít před vydáním stavebního povolení. PD přeložky požadujeme předložit, včetně harmonogramu postupu prací v návaznosti na zásobování vodou.*
- *Další stupeň projektové dokumentace vč. zapracovaných připomínek požadujeme předložit k posouzení.*

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

10. Budou splněny podmínky majetkového správce silnice III/4696, **Správy a údržby silnic Moravskoslezského kraje, středisko Opava**, uvedené ve vyjádření zn. **SSMSK/2012/15547/OP-TSÚ/MaJ ze dne 24.9.2012:**

- *Dopravní značení (dále DZ) bude splňovat ČSN 01 8020 Dopravní značky na pozemních komunikacích, musí odpovídat vyhláše č. 30/2001 Sb. a bude provedeno dle TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.*

- DZ cyklostezky nesmí zakrývat či překrývat stávající DZ pozemních komunikací.
- DZ cyklostezky bude osazeno na samostatných sloupcích a nesmí být umístěno na stávajících sloupcích DZ pozemních komunikací.
- SSMSK nebude majitelem DZ a nebude ani zajišťovat údržbu DZ.
- Při výstavbě nebude stavební ani jiný materiál ukládán na vozovky a silniční pozemky.
- SSMSK se na akci nebude nijak finančně podílet.
- K realizaci akce je nutné doložit souhlasné stanovisko Policie ČR DJ Opava.
- O vydání rozhodnutí k umístění DZ je nutné požádat místně příslušný silniční správní úřad.
- V případě umístění cyklostezky do 15 m od osy vozovky v naší správě je nutné požádat místně příslušný silniční správní úřad o vydání povolení k umístění cyklostezky v ochranném pásmu silnic v naší správě.
- Před vydáním stavebního povolení SSMSK Opava požaduje předložit detail křížení cyklostezky se silnicí II/469.

11. Budou splněny podmínky silničního správního úřadu, Městského úřadu Hlučín, odboru dopravy a silničního hospodářství, uvedené ve vyjádření zn. k č.j. HLUC-40353/2012/OÚPaPP ze dne 19.11.2012, k dokumentaci pro územní řízení:

1. K momentálně vyhotovenému návrhu stavby „Cyklostezkami po liniích objektů opevnění“ nemáme za předpokladu, že zpracovaný záměr vybudování nových cyklostezek je v souladu s územně plánovacími dokumentacemi dotčených obcí (Hlučín, Šilheřovice, Markvartovice) z hlediska sledovaných zájmů zásadních výhrad, do dalšího stupně projektové dokumentace však požadujeme zpracovat návrh příslušného dopravního značení tak, aby ve vytvořeném projektu byla odpovídajícím způsobem vyznačena nová dopravní situace v dotčeném území.

2. Návrh dopravního značení vyprojektovaný v souladu s požadavkem uvedeným v bodě 1 tohoto vyjádření požadujeme předložit zdejšímu odboru dopravy a silničního hospodářství k vyjádření.

3. Připomínáme fakt, že před realizací stavby je nutno (v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu), aby investor stavby požádal zdejší odbor dopravy a silničního hospodářství (jako speciální stavební úřad pro stavby pozemních komunikací) o vydání stavebního povolení předložením samostatné žádosti.

Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že nejen k instalaci nového dopravního značení, ale i k provedení změn ve stávajícím dopravním značení je (ve smyslu § 77 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů) potřebný doklad o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci dopravním značením, o jehož vydání se žádá u odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Hlučín předložením samostatné žádosti s grafickým návrhem dopravního značení.

12. Budou splněny podmínky MěÚ Hlučín, odboru životního prostředí a komunálních služeb, uvedené v koordinované závazném stanovisku č.j. HLUC-52051/2012/OÚPaPP/MI ze dne 19.11.2012:

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

Správnímu orgánu nejsou známy údaje o výskytu zvláště chráněných druhů v uvedené lokalitě, v případě jejich výskytu je nutno požádat dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny o povolení výjimky z ochranných podmínek.

Při realizaci je nutno respektovat ustanovení § 5 zákona o ochraně přírody a krajiny – obecná ochrana rostlin a živočichů a ust. § 7 zákona o ochraně přírody a krajiny – ochrana dřevin.

Dále je nutno postupovat v souladu s ust. § 5a zákona o ochraně přírody a krajiny, kdy v zájmu ochrany druhů ptáků, kteří žijí volně na evropském území členských států Evropského společenství je zakázáno:

- a) jejich úmyslné usmrcování nebo odchyt jakýmkoliv způsobem
- b) úmyslné poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd
- c) sběr jejich vajec ve volné přírodě a jejich držení, a to o prázdných
- d) úmyslné vyrušování těchto ptáků, zejména během rozmnožování a odchovu mláďat, pokud by šlo o vyrušování významné z hlediska cílů směrnice o ptácích

e) držení druhů ptáků, jejichž lov a odchyt jsou zakázány.

Z hlediska ust. § 5a zákona o ochraně přírody a krajiny nesmí stavební činností dojít zejména k rušení hnízdění pěvců, poštolek, atd.

Kácení dřevin je nutno řešit v souladu s ust. § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny, v období vegetačního klidu dřevin, před vydáním územního rozhodnutí.

(Ke stavbě bylo vydáno Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny, MěÚ Hlučín, odboru životního prostředí a komunálních služeb zn. HLUC-45853/2012/OŽPaKS/De ze dne 15.10.2012 – souhlas podle § 63 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny se zřízením cyklostezky mimo zastavěné území parc.č. 1048/1, 1048/16, 1822 k.ú. Markvartovice).

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

- Realizací stavby nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předemných lokalitách.
- Veškerá případná manipulace s vodám závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
- V rámci „Stavba Šilheřovice“ (trasa „ŠAC“) bude v úseku km 0,20529 – TK6 0,28468 navrženo zasakování srážkových vod pomocí vsakovacích drenů.
- K vyjádření pro stavební povolení bude vodoprávnímu úřadu MěÚ Hlučín předložen hydrogeologický posudek k možnosti vsakování, na základě kterého bude stanovena šířka a hloubka vsakovací rýhy a stanovisko správce povodí – Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 701 26 Ostrava.

13. Budou splněny podmínky MěÚ Hlučín, odboru životního prostředí a komunálních služeb, uvedené v Souhlasu k trvalému odnětí zemědělských pozemků ze zemědělského půdního fondu zn. HLUC-601/2013/OŽPaKS/VA ze dne 21.1.2013 – parc.č. 861

- Výměra odnímané zemědělské půdy uvedená v tomto souhlasu je maximální a nebude překročena.
- Svrchní kulturní vrstva popř. i hlouběji uložená zárodně schopná zemina bude skryta odděleně po celé dotčené ploše v mocnosti 0,2 m.
- Tato zemina bude deponována ve figuře na nezastavěné části dotčených pozemků. Při skladování zeminy po dobu delší než 6 měsíců bude zemina ošetřována tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocení, zejména zaplevelením. Zemina bude následně využita ke zvýšení orníční vrstvy dotčených pozemků – optimální je rovnoměrné rozprostření ve vrstvě max. 0,20 m, část zeminy bude použita ohumusování pozemků v místě svahování a při jemných terénních úpravách.
- Práce budou na pozemku prováděny především v době vegetačního klidu, co nejméně bude narušena organizace zemědělského půdního fondu, nebudou narušeny hydrologické a odtokové poměry v území.
- Investorem budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek, poškozujících půdní fond a jeho vegetační kryt.
- Dojde-li vlivem realizace stavby k případnému nepříznivému ovlivnění okolních pozemků nebo zařízení na nich vybudovaných zajistí žadatel neprodleně na svůj náklad provedení nápravných opatření

14. Budou splněny podmínky České republiky – Ministerstva obrany, Vojenské ubytovací a stavební správy, Svatoplukova 2687/84, 615 00 Brno – Židenice, uvedené v závazném stanovisku č.j. 6941/30365/2012-1383-ÚP-OL ze dne 26.11.2012:

Ministerstvo obrany souhlasí s realizací akce tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci za předpokladu, že předemná stavba nezatíží nemovitosti ve vlastnictví státu, s nimiž přísluší hospodařit Ministerstvu obrany. Každé takovéto zatížení (omezení vlastnických práv) musí být v souladu se zákonem a vždy v předstihu před řízením předem projednáno s VUSS Brno ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).